

附件

2020年茂名市防雷装置检测质量考核结果

序号	检测单位名称	资质等级	受检项目	存在问题	考核结果
1	广东省气象防灾技术服务中心	甲级	茂名高新实华化工有限公司	无	合格
2	茂名市气象公共安全技术支持中心	甲级	中国石化销售股份有限公司广东茂名新湖加油站	无	合格
3	盐城防雷设施检测有限公司	甲级	茂名正邦饲料有限公司	无	合格
4	科海工程检测有限公司	甲级	高州市碧桂园碧胜房地产有限公司	无	合格
5	南阳市气象防雷装置检测中心	甲级	茂名市第二职业技术学院	1. 原始记录数据无法溯源 2. 原始记录填写不规范	一般不合格
6	吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司	甲级	茂名金诚冰冻食品有限公司	1. 安全措施不符合要求 2. 检测操作不符合相关操作规程要求	一般不合格
7	徐州市防雷设施检测有限公司	甲级	茂名市茂南区东骏烟花爆竹经营有限公司	1. 检测操作不符合相关操作规程要求 2. 原始记录数据无法溯源	一般不合格

8	山西恩博利雷电防护有限公司	甲级	茂名市鳌头下林小学	1. 检测操作不符合相关操作规程要求 2. 原始记录填写不规范 3. 两次报告合理性对照存在偏差	严重不合格
9	湖南新中天防雷检测中心有限公司	甲级	茂名市顺高投资信息咨询有限公司	1. 安全措施不符合要求 2. 检测操作不符合相关操作规程要求 3. 原始记录填写不规范 4. 人员核验不对应 5. 检测报告结论不正确	严重不合格